

Број: 1359

Датум: 22.12.2016 године

Појашњење Конкурсне документације ЈН мв бр. 13/16 НАБАВКА ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију – Ивањица, ул. 13 септембар бр.78

На основу чл. 63 Закона о јавним набавкама а у вези појашњења тендерске документације ЈН мв бр. 13/2016 НАБАВКА ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију – Ивањица, ул. 13 септембар бр.78 32 250 Ивањицаа у циљу припреме прихватљиве понуде дајемо Вам додатне информације и појашњења конкурсне документације. У ПАРТИЈИ 2 МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

на страни 4/48 конкурсне документације ставка под  
редним бројем Назив Јед мере Количина  
17 економик четка ком 50

исправно

на страни 25/48 конкурсне документације ставка под  
редним бројем Назив Јед мере Количина  
17 економик четка ком 10

неисправно а треба да гласи

на страни 25/48 конкурсне документације ставка под  
редним бројем Назив Јед мере Количина  
17 економик четка ком 50

услед техничке грешке .

Дајемо Вам додатне информације и појашњења конкурсне документације и одговоре на постављена питања потенцијалних понуђача у ЈН мв бр. 13/16 НАБАВКА ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА Партија 3 – електро материјал следећа питања:

1) Шта подразумевате конкретно под позицијама:

4. цев спојна 1/2 / 1/2 ком 40 (цев спојна? Од ког материјала? Каква цев?)

Одговор:

1) Месинга

2) 8. ГУМИЦА Ф 50 ком (гумице за шта?)

Одговор:

2) Пластифицирана цев Ф 50

3) 17. Прикључак за оловну цев 5/4/1 ком20 (какав прикључак конкретно)

Одговор:

3) редуцир (пластични) за водокотлић

4) 35. Мешачка глава већа ком 10 (шта значи појам“ мешачка глава веће)

Одговор:

4) за једноручну славину

5) Црево бринокс 12 /3/8

Одговор:

5) 450 mm

питања следећа:

6) 8. контактор К 16 А Да ли је ова позиција као и позиција 21. КД? Да ли сте дуплирали позицију?

Одговор:

6) Да

7) 9. клемна 2,5 mm На коју клемну мислите? Радна клемна S клемна, Skaro клемна?

Одговор:

7) Радна клемна

8) 12. Плафоњера декорат Е 27 Да ли мислите на обичну плафоњеру са грлом Е 27?

Одговор:

8) Да

9) 18. Светиљке - лампе зидне На које тачно светиљке мислите, које снаге које је грло светиљке, тип?

Одговор:

9) 40V Е 14

10) 21. Склопка К – 16 Да ли је ова позиција као и позиција 21. КД? Да ли сте дуплирали позицију?

Одговор:

10) Да

11) 22. Сијалица штедљива 11W Које је грло сијалице?

Одговор:

11) Е 27

12) 24. Термостат 0-90 0 с За који уређај је термостат?

Одговор:

12) Радни термостат од 0 до 90 0 с

13) 28. жица лемњена Које је дебљине жица?

Одговор:

13) 1 mm

14) 35. лед 12w надградна Да ли сте мислили на светиљку или сијалицу? Које грло је у питању?

Одговор:

14) Светиљка

питања следећа:

15) 9. шта је клемна 2,5 mm ( VS klema ili luster klema)?

Одговор:

15) luster klema

16) 10. Пригушилица 36W – да ли је у питању механичка или електронска пригушилица за фио светиљке?

Одговор:

16) електронска пригушилица

17) 24. Да ли је у питању радни или сигурносни термостат?

Одговор:

17) радни 0-90 0с

18) 26. Која је димензија везице?

Одговор:

18) 3000 mm је димензија везице

19) 30. Да ли је у питању уградна или надзидна табла?

Одговор:

19) надзидна табла

20) 31. Да ли је у питању једнополни аутоматски осигурач? Која је крива окидања (В,С,...) и прекидна моћ осигурача?

Одговор:

20) једнополни, С 16

21) 33. Да ли је тражена каналица дужине 2000 mm?

Одговор:

21) Да